



様式第11 (第6条関係)

(表)

完 成 検 査 済 証

単一車又は被けん引車		単一車	積載式又は 積載式以外	積載式以外
設 置 者	住 所	高崎市京目町128番地		
	氏 名	株式会社 サンユウ・カー 代表取締役 飯野 圭一		
常 置 場 所		高崎市京目町128番地		
設置又は変更の許可 年月日及び許可番号		令和6年8月14日 高安消予危指令 変更 第6-73号		
タンク検査年月日 及び検査番号		三木市 平成16年7月2日 第3529号		
備 考		設置許可行政庁 横浜市 許可年月日・許可番号 平成16年9月16日 第01034号		
設置又は変更の完成検査番号 第 6-76 号 令和6年8月26日 高崎市・安中市消防組合 管理者 富岡 賢治				



- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 この完成検査済証は、移動タンク貯蔵所に用いるものであること。
 - 3 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 4 変更の完成検査にあつては、設置の許可に係る行政庁名、許可年月日及び許可番号を備考欄に記載すること。

(裏)

車名及び型式		日野	PK-GN2PPWA	
危険物	類別	第4類		
	品名	第2石油類	第3石油類	第4石油類
	化学名	潤滑油・軽油	潤滑油・A重油	潤滑油
	比重	0.777・0.85	0.828・0.85	0.84
タンク	最大容量	16,000		L
	タンク室の容量	第1・2室	4,000	L
		第3・4室	2,000	L
		第5室	4,000	L
タンクの最大常用圧力		20.0 k P a 以下		
安全装置の作動圧		20.0 < P ≤ 24.0 k P a		
可燃性蒸気回収設備		無		
閉鎖装置	自動閉鎖装置	有		
	手動閉鎖装置	有		
接地導線		有		
消火器	薬剤の種類	消火粉末		
	薬剤量	3.5	kg	kg
	個数	2	個	個
備考	車台番号	GN2PPW-10169		
	自動車登録番号	高崎800は618		