


## 完 成 検 査 済 証

単一車又は被けん引車		単一車	積載式又は 積載式以外	積載式以外
設 置 者	住 所	高崎市京目町128番地		
	氏 名	株式会社 サンユウ・カー 代表取締役 飯野 圭一		
常 置 場 所		高崎市京目町128番地		
設置又は変更の許可 年月日及び許可番号		令和6年8月7日 高安消予危指令 変更 第6-71号		
タンク検査年月日 及び検査番号		三木市 平成25年6月18日 第5135号		
備 考		設置許可行政庁 川崎市 許可年月日・許可番号 平成25年9月13日 川崎市指令消臨第102号		
<p>設置又は変更の完成検査番号 第 6-75 号</p> <p>令和6年8月26日</p> <p style="text-align: right;">高崎市・安中市消防組合 管理者 富岡 賢治</p> 				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - この完成検査済証は、移動タンク貯蔵所に用いるものであること。
  - 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
  - 変更の完成検査にあつては、設置の許可に係る行政庁名、許可年月日及び許可番号を備考欄に記載すること。

(裏)

車名及び型式		日野		QKG-GN1APBA	
危険物	類別	第4類			
	品名	第一石油類・第二石油類			
	化学名	ガソリン・灯油・軽油			
	比重	0.75・0.80・0.85			
タンク	最大容量	16,000		L	
	タンク室の容量	第1室	4,000	L	
		第2～5室	2,000	L	
		第6室	4,000	L	
タンクの最大常用圧力		20.0 k P a 以下			
安全装置の作動圧		$20.0 < P \leq 24.0 \text{ k P a}$			
可燃性蒸気回収設備		有			
閉鎖装置	自動閉鎖装置	有			
	手動閉鎖装置	有			
接地導線		有			
消火器	薬剤の種類	消火粉末			
	薬剤量	3.5	k g	k g	
	個数	2	個	個	
備考	車台番号	GN1APB-10764			
	自動車登録番号	高崎800は615			