


完 成 検 査 済 証

単一車又は被けん引車		単一車	積載式又は 積載式以外	積載式以外
設 置 者	住 所	高崎市京目町128番地		
	氏 名	株式会社 サンユウ・カー 代表取締役 飯野 圭一		
常 置 場 所		高崎市京目町128番地		
設置又は変更の許可 年月日及び許可番号		令和6年7月31日 高安消予危指令 変更 第6-67号		
タンク検査年月日 及び検査番号		鹿島南部地区消防事務組合 平成12年11月9日 第12～108号		
備 考		設置許可行政庁 市原市 許可年月日・許可番号 平成12年12月7日 設置第12-73号		
<p>設置又は変更の完成検査番号 第 6-80 号</p> <p>令和6年9月4日</p> <p style="text-align: right;">高崎市・安中市消防組合 管理者 富岡 賢治</p> 				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - この完成検査済証は、移動タンク貯蔵所に用いるものであること。
 - 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 変更の完成検査にあつては、設置の許可に係る行政庁名、許可年月日及び許可番号を備考欄に記載すること。

(裏)

車名及び型式		日野	QKG-GN1APBG
危険物	類別	第4類	
	品名	第3石油類	第4石油類
	化学名	DBP	DIDP・DOP・DINP
	比重	1.048	0.968・0.986・0.976
タンク	最大容量	12,000 L	
	タンク室の容量	第1・4室	4,000 L
		第2・3室	2,000 L
タンクの最大常用圧力		20.0 kPa 以下	
安全装置の作動圧		$20.0 < P \leq 24.0 \text{ kPa}$	
可燃性蒸気回収設備		無	
閉鎖装置	自動閉鎖装置	有	
	手動閉鎖装置	有	
接地導線		有	
消火器	薬剤の種類	消火粉末	
	薬剤量	3.5 kg	kg
	個数	2 個	個
備考	車台番号 GN1APB-10439		